

«Утверждаю»
Главный инженер
ТОО «KSU»
Машенко В.В.

« _____ » _____ 2016 г.

**Техническая спецификация
на работы по ремонту локальной станций очистки воды цеха «Мынкудук».**

«Степное-РУ» проводит закуп работ по ремонту локальной станций очистки воды цеха Мынкудук.

Месторасположение объекта: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, цех Мынкудук в 60 км от поселка Кыземшек.

Виды работ и их объем приведены в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование материалов подлежащих к замене	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ультрафиолетовая лампа 110 Вт, для у/ф системы AQ-UV-110 W-B	шт.	8	
2	Чехлы для у/ф системы AQ-UV-110-W-B	шт.	4	
3	Ротаметр (расход пермеата) 1200-12000 L/H	шт.	2	
4	Фильтр дисковый Azud 2	шт.	4	
5	Картридж к фильтру 40*5 микрон	шт.	432	
6	Лист оцинкованный, толщ. 0,65 мм	м2	80	для обшивки емкости 50 м3, контейнера
7	Дозатор Антискаланта AQW Atype HC300 L/hbar 02-20 Tens/volt 230	шт.	2	
8	Линолеум коллоксилиновый	м2	30	
9	Мембранный элемент ESPA1-8040	шт.	10	
10	Доска обрезная 50*150*5000 мм	м3	2	для пола контейнера

1. Потенциальный Поставщик выполняет работы надлежащим образом, качественно, в срок, своим оборудованием, материалами, силами и средствами в соответствии с условиями Договора.


2. Потенциальный Поставщик при выполнении работ обязан соблюдать требования:

- закона о гражданской защите РК;
- настоящей Технической спецификации;
- паспортов и руководств по эксплуатации соответствующего оборудования;
- промышленной безопасности РК;
- норм пожарной безопасности;

3. Оперативная и исполнительная документация, документация по охране труда и технике безопасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым Заказчиком.


4. Потенциальный поставщик обязан приложить к своей технической спецификации Расчет стоимости выполнения Работ.

Главный энергетик ТОО «KSU»



Токсанбаев Б.М.

Главный электромеханик филиала «Степное-РУ»



Колосов Л.А.